



Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrrelund  
Tranemosegård af. 15  
Mail:  
[tmg15best@bo-vest.dk](mailto:tmg15best@bo-vest.dk)

Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand  
Tlf. 43 54 66 99  
Afd.: [tmg15@bo-vest.dk](mailto:tmg15@bo-vest.dk)

TMG15-RÅD-DOK004

## Retningslinjer for opsætning af udendørs el.

### Formål:

Dette dokument er et bilag til råderetskataloget, og beskriver retningslinjerne for opsætning af udendørs stik på bagside facade, i Gurrelund & Bjerrrelund.

### Krav:

Der skal altid ansøges skriftligt til råderet i bo-vest, om opsætning af udendørs stik, og samledåser. [raaderet@bo-vest.dk](mailto:raaderet@bo-vest.dk)  
Godkendte placeringer skal bruges. Alle udendørskontakter, og dåser skal være forsynet med jord. Alle kontakter og samledåser skal som minimum have IP44 klassifikation.

### Særlige Krav:

Der skal oprettes en separat gruppe i tavlen, til udendørs el. Der er ligeledes krav om autorisation til el-installatør.

### Lys i forhave:

Ved montering af ekstra lyskilder i forhaven, udover den der allerede er monteret, skal der søges herom, samt optegnes placering. Der er ligeledes krav om autorisation til el-installatør.

### Bemærkninger:

Lyset fra ekstra monteret lamper, må ikke være til gene for de omkringliggende beboere.

Der kan komme krav om reetablering, i tilfælde af brud på en eller flere regler, i forbindelse med montering.



Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrrelund  
Tranemosegård af. 15  
Mail:  
[tmg15best@gmail.com](mailto:tmg15best@gmail.com)

TMG15-RÅD-Dok004

Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand  
Tlf. 43 54 66 99  
Afd.: [tmg15@bo-vest.dk](mailto:tmg15@bo-vest.dk)

## Placering.

På billedet herunder er godkendte placeringer af kontakter på facaden mod baghaven.



Der må maks opsættes 3 af følgende 4 udtag.  
Position 1 er tiltænkt samledåse, til evt. montering af elektrisk markise.

Ved opsætning af lukket terrasse, kan der fraviges fra placeringer, og antallet af kontakter, kan ligeledes øges.

## Revision:

04-10-2021	Nyt Dokument.